

NR OBWODU/FAZA			1/L1,L2,L3	2/L1,L2,L3	3/L1,L2,L3	4/L1,L2,L3	5/L1	6/L2	7/L1,L2,L3	8/L3	9/L1,L2,L3
MOC ZAINSTALOWANA			8000W	8000W	8000W	8000W	2000W	2000W	1500W	300W	7200W
TYP ZABEZPIECZENIA			S303 B-20	S303 B-20	S303 B-20	S303 B-20	S301 B-16	S301 B-16	S301 B-16	S301 B-16	S303 B-40A
PRZEZNACZENIE	Zasilanie z przyłącza	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie, gn. 1faz, ogrzew. kontener Nr 1	Oświetlenie, gn. 1faz, ogrzew. kontener Nr 2	Oświetlenie, gn. 1faz, ogrzew. kontener Nr 3	Oświetlenie, gn. 1faz, ogrzew. kontener Nr 4	Obwód gniazdo wtyczk. bojler na wodę łaźnia nr 1	Obwód gniazdo wtyczk. bojler na wodę łaźnia nr 2	Obwód gniazd wtyczk. zespół hydroforowy	Obwód oswietlenia zewnętrznego parkowe	Obwód oswietlenia zewnętrznego boiska sportowego

Pi=45,0kW
Ps=38,0kW

Inwestor	**Gmina Janów** **42-253 Janów, ul. Częstochowska 1**	DATA 09. 2013r
Obiekt	**Budowa boiska sportowego w Złotym Potoku Część elektryczna**	SKALA Schemat
Tytuğrys.	**Schemat rozdzielni głównej RG**	NR RYS. **2**
Projektant	**mgr inż. Józef Bułka**	**Nr upr. SLK/1394/PWOE/06**
SprawdzajŃcy	**mgr inż. Piotr Jurzak**	**Nr upr. SLK/1395/PWOE/06**