



Janów, dn. 17 maj 2021 r.

IR-I.271.4.2.2021

**Dotyczy postępowania nr IR-I.271.4.2021 „Budowa garaży w Janowie”**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania:

**Pyt. 1** Z uwagi na pandemię COVID-19, prosimy o dopuszczenie fakturowania raz w miesiącu! Nasza prośba uwarunkowana jest niestabilną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Prosimy o przychylenie się do Naszej prośby.

**Odp.:** 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pyt. 2** Czy wyposażenie boksów w gaśnice należy wycenić ? Jeśli tak to proszę podać ich ilość, gdyż brak tego w przedmiarze robót.

**Odp.:** 2 Tak , należy wycenić. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

**Pyt. 3** Czy wokół całego budynku, za wyjątkiem części komunikacyjnej (podjazdu), należy wykonać chodnik okapowy z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej gr. 25 cm ? Prosimy o wyjaśnienie, gdyż brak tego elementu w przedmiarze robót ?

**Odp.:** 3 Tak, należy wykonać chodnik okapowy. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

**Pyt. 4** Prosimy o odpowiedź - czy w trakcie robót budowlanych, potrzebne będzie zajęcie pasa drogowego ?

**Odp.:** 4 Zdaniem Zamawiającego nie będzie potrzebne zajęcie pasa drogowego.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załączniki:

1. Poprawiony przedmiar robót